


特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
静圧：±2.0 KPa 以下    風速：15 m/s 以下    温度：-10～60℃ 以下  
☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
10	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10
9	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
8	接続板	2	SS400 6.0t
7	取付基板	1	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20112MU SUS-304
5	フランジ	1	JIS-5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12 (センターレス)
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-80A SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK		<div>変更 REVISIONS</div>		<div>承認 APPROVED BY</div>		<div>検図 CHECKED BY</div>		名称 TITIF							
		年月日 DATE				<div>尺度 SCALE</div>		<div>設計 DESIGNED BY</div>		<div>製図 DRAWN BY</div>		<div>パタフライ・ダンパー</div> <div>EBPLF-80AU</div> <div>( SUS )</div>					
		承認 APPROVED BY				<div>1 : 3</div>				<div>武田</div>							
		変更者 REVISED BY				<div>単位 UNITS</div>		<div>mm</div>		<div>DEC. 18. 2006</div>							
		記事 CONTENTS		<div>栄進空調株式会社</div> <div>EISHIN KUCHO CO., LTD.</div>		<div>図面番号 DRAWING NO.</div> <div>EBPLF-80AU</div>								<div>01</div> <div>10</div>		変更 REV. MARK	
														<div>01</div>			
						保管 REGISTERED				工事番号 JOB No.							



**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号  
JOB No.

REV. MARK  
01