

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F



注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧： $\pm 4.0 \text{ KPa}$ 以下 風速： 25 m/s 以下 温度： $-10 \sim 60^\circ\text{C}$ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9t
8	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
7	軸受け	2	UFL005x2+X005+D005
6	シャフトボス	2	B20525MS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD $\phi 25$
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK 年月日 DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 手動・ダンパー EBPHWF-300A-S (SS)	
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY .		製図 DRAWN BY Takeda AUG. 08. 2015
		記事 CONTENTS		単位 UNITS	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
			M/#	O/#			工事番号 JOB No.
1	2	3	4	5	6	7	8

01
10

変更回数

01