



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|--------------------------|-----------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | | | |
| 11 | | | |
| 10 | | | |
| 9 | 手動ハンドル | 1 BH-020S | |
| 8 | ドライブッシュ | 1 LFZF12-10 | |
| 7 | ハンドル取付金具 | 1 SPC-3.2t | |
| 6 | 軸受ボス | 2 B20112MS | |
| 5 | フランジ | 1組 SS400 6.0t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SS400 3x9 | |
| 3 | シャフト | 1 SGD φ12 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SPC 2.3t | |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 MD-150φ(SS)PL=2.3t(SS) | |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | |
|---------------|----------------|
| 01 | 回数 REV.MARK |
| MAR. 02. 2010 | 年月日 DATE |
| Takeda | 承認 APPROVED BY |
| 1. 修正済 | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

| | |
|----------------|---------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 単位 UNITS | mm |

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

| | |
|----------|-------------------------|
| 名称 TITLE | バタフライ・ダンパー EBDF-150S |
| 数量 QTY | 01 |
| 変更回数 | 10 |
| 変更回数 | 00 |

図面番号 DRAWING NO.

工事番号 JOB No.